

GİRİŞİ

DAĞITIM KUTUSU

ANA BARA
40x5mm² CUD.S.Y.A.-1
400A
BOY:2 (400 A)D.S.Y.A.-2
400A
BOY:2 (400 A)D.S.Y.A.-3
250A
BOY:1 (250 A)BESLEME BARASI
20x3mm² CU (PANO BOYUNCA)D.S.Y.A.-4
160A
BOY:0(160 A)D.S.Y.A.-5
160A
BOY:0(160 A)D.S.Y.A.-6
160A
BOY:0(160 A)D.S.Y.A.-7
160A
BOY:0(160 A)D.S.Y.A.-8
160A
BOY:0(160 A).....mm² NYY.....mm² NYY.....mm² NYY.....mm² NYY.....mm² NYYBESLEME
ÇIKIŞIBESLEME
ÇIKIŞI

ABONE BESLEME ÇIKIŞLARI

ANA GİRİŞ	ANA BARA	BESLEME BARA	BESLEME ÇIKIŞI	ABONE BESLEME		
DOĞRUDAN ANA BARA'YA İRTİBAT	Elektrolitik bakır lama	Elektrolitik bakır lama	DSYA.1-2	Giriş	Besleme Çıkışları	Besleme Çıkışları
MALZEME ADI						
KARAKTERİSTİK	40x5mm ² E-Cu 30	20x3mm ² E-Cu 30	BOY:2 (400 A)	BOY:1 (250 A)	BOY:0 (160 A)	BOY:0 (160 A)

ÇİZEN

İMZA : *Yıldırım*

PROJE

TİPB BRANSMAN CAM EL YAF BOX PANO

SAYFA

K01 1 / 1

KONTROL

Muzafer OLGUN

İMZA : *Olgun*

PAFTA

BOX PANO GÖRÜNÜŞ ŞEMASI

ARŞİV

PNBL003

13.06.2016

ONAY

Muzafer OLGUN

İMZA : *Olgun*

PAFTA

BOX PANO GÖRÜNÜŞ ŞEMASI

ÖLÇEK

REVIZYON

00