


AYDINLATMA
LAMBASIİÇ İHTİYAÇ
ÇIKIŞI

3*250A

S.Y.A.
Yatay

300/5A

EA

10 kVAR

160A

20*5mm² CU

DSYA



ÇIKIŞ-1

DSYA



ÇIKIŞ-2

DSYA



ÇIKIŞ-3

DSYA



ÇIKIŞ-4

DSYA




YDK

DSYA



YDK

DSYA

AKTİF
SAYAÇ

2A

MODERN

40A

32A

32A

SOKAK ÇIKIŞI

PANOBİL

ÇİZEN

ASİL YILDIRIM

KONTROL

MUZAFFER OLGUN

İMZA: *Asil Yıldırım*

PROJE

ENERJİSA

160 kVA Harici Tip Pano Tek Hat Şeması

SAYFA

K01 1/1

ARŞİV

10.01.2022

REVİZYON

00