








H		SOKAK AYDINLATMA ÇIKIŞLARI			
ÇIKIŞLAR					
GÜÇ					
ŞALTER					
W.OTOMAT		NH00-3x32A			
KONTAKTÖR					
FAZ+N6TR TOPRAK					
G					
F					
E					
D					
C					
B					
A					
M					
PANOBİL		ÇİZEN	Asıl KARAĞAÇ	İMZA: <i>Amir</i>	PROJE
		KONTROL	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Amir</i>	FIRAT EDAŞ
		ONAY	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Amir</i>	TR 160KV/A AG GÜÇ PANOSU
				İMZA: <i>Amir</i>	3 HAT ŞEMASI
					SAYFA
					K02 3/4
					ARŞİV
					ÖLÇEK
					REVIZYON
					00



NOT : BU TEK HAT SADECE MODEM, KONTAKTÖR, ASTRO RÖLE'NİN BAĞLANTILARININ MASİL YAPILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ÇİZİLMİŞTİR. ÇEVRE SİGORTA, KONTAKTÖR AKIM DEĞERLERİ VE TİPLERİ PANO PROJESİNDE BAKILMALIDIR. KULLANILAN SİGORTALAR W OTOMATİK TİPİ OLMALIDIR.