


AYDINLATMA
LAMBASIİÇ İHTİYAÇ
ÇIKIŞI

3*400A

400/5A

S.Y.A.
Yatay

10 kVAR

160A

30*5mm² CU

DSYA



ÇIKIŞ-1

DSYA



ÇIKIŞ-2

DSYA



ÇIKIŞ-3

DSYA



ÇIKIŞ-4

DSYA



YDK

DSYA



YDK

DSYA

AKTİF
SAYAÇ

2A

MODERN

40A

32A

32A

SOKAK ÇIKIŞI

PANOBİL

ÇİZEN
KONTROLAslı YILDIRIM
Muzafer OLGUNİMZA: *Aslı Yıldırım*
İMZA: *Muzafer Olgun*

PROJE

PAFTA

ENERJİSA

250 kVA Harici Tıp Pano Tek Hat Şeması

SAYFA

ARŞİV

ÖLÇEK

K01 1/1

10.01.2022

REVİZYON

00