


AYDINLATMA
LAMBASIİÇ İHTİYAÇ
ÇIKIŞI

3*630A

S.Y.A.
Yatay

600/5A

EA

15 kVAR

160A

40*10mm² CU

DSYA




ÇIKIŞ-1

DSYA




ÇIKIŞ-2

DSYA



ÇIKIŞ-3

DSYA



ÇIKIŞ-4

DSYA




ÇIKIŞ-5

DSYA



YDK

DSYA

AKTİF
SAYAÇ

2A

MODER

50A

32A

32A

SOKAK ÇIKIŞI

PANOBİL

ÇİZEN
KONTROL

Aslı YILDIRIM

İMZA: *Aslı Yıldırım*

PROJE

ENERJİSA

SAYFA

K01 1/1

ONAY

Muzaffer OLGUN

İMZA: *Muzaffer Olgun*

PAFTA

400 kVA Harici Tıp Pano Tek Hat Şeması

ARŞİV

ÖLÇEK

10.01.2022

REVİZYON

00