

AYDINLATMA
LAMBASIİÇ İHTİYAÇ
ÇIKIŞI

10A

3*400A

2A
VK
500V

400/5A

EA

S Y A
Yatay

10 kVAR

160A

2A

16A

6A

6A

10A

30*5mm² CU

DSYA

160A

DSYA

160A

DSYA

250A

DSYA

250A

DSYA

250A

DSYA

250A

ÇIKIŞ-1

ÇIKIŞ-2

ÇIKIŞ-3

ÇIKIŞ-4

YDK

YDK

PANOBİL

ÇİZEN	Aslı YILDIRIM	İMZA: <i>Aslı Yıldırım</i>	PROJE	ENERJİSA (EKOS)	SAYFA	K01 1/1
KONTROL	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>	PAFTA	250 kVA Dahili Tip Pano Tek Hat Şeması	ARŞİV	
ONAY	Muzafer OLGUN	İMZA: <i>Muzafer Olgun</i>			ÖLÇEK	
						REVIZYON
						00
						10.01.2022